正本

报告编号：20230345

221613060008
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2023 年 08 月 14 日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230345

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：20230802007
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 06 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 中 1.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 2.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 4.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 6.1	0.01	<0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.30
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 5.3	10	1.41
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00292
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00019
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00016
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.05391
17	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.214
18	色度	度	GB/T 5750.4-2006 中 1.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 中 2.1	1	0.02
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2006 中 3.1	无异臭，异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2006 中 4.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2006 中 5.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.83
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.023
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230345

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：20230802007
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 06 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 2.2	250	10.40
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 1.2	250	25.16
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 8.1	1000	152
31	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 7.1	450	131.8
32	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2006 中 1.1	3	1.69
33	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.15
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 1.1	0.5（指导值）	0.018
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 2.1	1（指导值）	0.087
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.1469
39	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中 4.4	0.8≥出厂水≥0.1 末梢水≥0.02	0.12
以下空白					

备注：/

制表人：刘茜娣　　审核人：李莲　　签发人：孙龙辉

签发日期：2023. 8. 15　　盖　章：

漯河市质耀恒水质检测有限公司 检验检测专用章 4111010123208

****报告结束****

正本

报告编号：20230362

221613060008
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称：许昌市魏都区周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2023 年 08 月 15 日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230362

样品名称：许昌市魏都区周庄水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌市魏都区周庄水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：23DC41100201
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 11 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 中 1.1	100	3
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 2.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2006 中 4.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 6.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.23
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 5.3	10	0.96
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00590
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00058
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00012
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0002
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.11108
17	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	<0.005
18	色度	度	GB/T 5750.4-2006 中 1.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 中 2.1	1	0.04
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2006 中 3.1	无异臭，异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2006 中 4.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2006 中 5.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.81
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.023
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230362

样品名称：许昌市魏都区周庄水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌市魏都区周庄水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：23DC41100201
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 11 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 2.2	250	8.87
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 1.2	250	25.67
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 8.1	1000	157
31	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 7.1	450	131.9
32	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2006 中 1.1	3	1.68
33	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.12
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 1.1	0.5（指导值）	0.049
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006 中 2.1	1（指导值）	0.110
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中 1.2	2 ≥出厂水≥ 0.3 末梢水≥ 0.05	0.50
39	贾第鞭毛虫	个/10L	GB/T 5750.12-2006 中 5.1	<1	0
40	隐孢子虫	个/10L	GB/T 5750.12-2006 中 5.1	<1	0
41	锑	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 19.1	0.005	0.0009
42	钡	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 16.1	0.7	0.17
43	铍	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 20.2	0.002	<0.0002
44	硼	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 8.1	1.0	<0.20
45	钼	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 13.1	0.07	<0.005
46	镍	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 15.1	0.02	<0.005
47	银	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 12.1	0.05	<0.0025
48	铊	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 21.1	0.0001	<0.0001
49	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
50	二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 5.1	0.02	0.0012

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230362

样品名称：许昌市魏都区周庄水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌市魏都区周庄水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：23DC41100201
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 11 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
51	1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 中 5.1	0.03	<0.0001
52	四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00002
53	氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 4.2	0.001	<0.001
54	1,1-二氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.03	<0.001
55	1,2-二氯乙烯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.05	<0.001
56	三氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.02	<0.00001
57	四氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.04	0.00001
58	六氯丁二烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.0006	<0.0001
59	苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.01	<0.001
60	甲苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.7	<0.001
61	二甲苯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.5	<0.001
62	苯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.02	<0.001
63	氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.3	<0.0001
64	1,4-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.3	<0.0001
65	三氯苯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 A）	0.02	<0.0001
66	六氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 B）	0.001	<0.0002
67	七氯	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 19.1	0.0004	<0.00001
68	马拉硫磷	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.25	<0.00002
69	乐果	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.006	<0.00001
70	灭草松	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 12.1	0.3	<0.0001
71	百菌清	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 B）	0.01	<0.0002
72	呋喃丹	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 15.1	0.007	<0.000125
73	毒死蜱	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 B）	0.03	<0.0002
74	草甘膦	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.14.1	0.7	<0.04
75	敌敌畏	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 4.2	0.001	<0.00001
76	莠去津	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 17.1	0.002	<0.0005

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20230362

样品名称：许昌市魏都区周庄水厂出厂水
委托单位：许昌市供排水监管中心
样品类别：生活饮用水
样品来源：自采
收样日期：2023 年 08 月 02 日
抽（采）样地点：许昌市魏都区周庄水厂

电话/地址：18837458688 许昌市魏都区八一东路 3799 号
样品编号：23DC41100201
样品性状：无色透明液体
检测日期：2023 年 08 月 02 日~08 月 11 日
执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
77	溴氰菊酯	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 11.1	0.02	<0.0001
78	2,4-滴	mg/L	GB/T 5750.9-2006 中 12.1	0.03	<0.0001
79	五氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.009	<0.00027
80	2,4,6-三氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.2	<0.00054
81	苯并（a）芘	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 9.1	0.00001	<0.000001
82	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中（附录 B）	0.008	<0.0002
83	丙烯酰胺	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 10.1	0.0005	<0.00005
84	环氧氯丙烷	mg/L	HJ 639-2012	0.0004	<0.0002
85	微囊藻毒素-LR	mg/L	GB/T 5750.8-2006 中 13.1	0.001	<0.00006
86	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2006 中 22.1	200	5.64
87	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
88	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2006 中 10.1	0.3	<0.050
89	高氯酸盐*	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 14.1	0.07	<0.005
90	乙草胺*	mg/L	GB/T 23214-2008	0.02	<0.005
91	2-甲基异莰醇*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 77	0.00001	<0.000005
92	土臭素*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 76.1	0.00001	<0.000005
以下空白					

备注：“*”为分包项目，不在本单位资质认定范围内，分包单位为：国家城市供水水质监测网郑州监测站。
CMA 证书编号：210013061194，报告编号：W20230497。

制表人：文茜娟　　审核人：李茜　　签发人：孙龙辉

签发日期：2023.8.15　　盖　章：

漯河市质耀恒水质检测有限公司 检验检测专用章 4110101012320B

****报告结束****

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308023

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

许昌瑞科水质检测有限公司
检验专用章

样品名称　周庄地表水源水（丹江水）

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823001

委托日期　2023-08-23

样品类别　地表水

执行标准

GB3838-2002《地表水环境质量标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　聪

签　发　牛振凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308023

样品名称：周庄地表水源水（丹江水）	委托单位：许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823001	电话/地址：0374-6061215
样品性状：淡黄色	收样日期：2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期：2023.08.23～2023.08.29
采样地点：周庄水厂源水水质控制点	执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类值

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
水温	℃	28.6		GB 13195-1991
粪大肠菌群	个/L	未检出	10000	HJ347.1-2018
砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB7475-1987
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	GB7467-1987
铅	mg/L	<0.001	≤0.05	GB7475-1987
汞	mg/L	<0.00005	≤0.0001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	HJ484-2009
氟化物	mg/L	0.23	≤1.0	HJ84-2016
硫化物	mg/L	0.0062	≤0.2	HJ1226-2021
石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ970-2018
硝酸盐氮（以N计）	mg/L	0.86	≤ 10	HJ84-2016
三氯甲烷	mg/L	0.006	≤0.06	HJ620-2011
四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ620-2011
色度	度	7.5		GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	1.58		GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无		GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		少量杂质沉淀物		GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.32	6.0—9.0	HJ1147-2020
铝	mg/L	<0.008		GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.06	≤0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB11911-1989
铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB7475-1987
锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB7475-1987
氯化物	mg/L	7.4	≤250	HJ84-2016
硫酸盐	mg/L	22.1	≤250	HJ84-2016
溶解性总固体	mg/L	222		GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	124.7		GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	2.21	≤6	GB11892-1989
挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	HJ503-2009
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB7494-1987
氨氮	mg/L	0.04	≤1.0	HJ535-2009
总磷（以P计）	mg/L	0.02	≤0.2	GB11893-1989
总氮（以N计）	mg/L	1.11	≤1.0	HJ636-2012
溶解氧	mg/L	7.45	≥5	HJ506-2009
化学需氧量（COD）	mg/L	4.0	≤20	HJ828-2017
五日生化需氧量	mg/L	0.30	≤4	HJ505-2009
总α放射性	Bq/L	0.058		GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.070		GB/T5750.13-2006-2.1
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308024

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

瑞科水质检测有限公司
检验专用章

样品名称　地下水源水（麦岭）

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823002

委托日期　2023-08-23

样品类别　地下水

执行标准

GB/T14848-2017《地下水质量标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核

签　发

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308024

样品名称：地下水源水（麦岭）	委托单位：许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823002	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期：2023.08.23～2023.08.29
采样地点：榆林加压站	执行标准：《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III类值

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T5750.12-2006-2.2
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.80	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硫化物	mg/L	<0.005	0.02	GB/T5750.5-2006-6.2
硝酸盐氮（以N计）	mg/L	3.50	20.0	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.002	0.06	HJ620-2011
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	HJ620-2011
色度	度	1.1	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.12	3	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.45	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	<0.008	0.20	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	14.0	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	13.4	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	372	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	272.8	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	0.33	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发性酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.02	0.50	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
碘化物	mg/L	0.0053	0.08	GB/T5750.5-2006-11.4
苯	mg/L	<0.005	0.01	GB/T5750.8-2006-18.4
甲苯	mg/L	<0.005	0.7	GB/T5750.8-2006-18.4
钠	mg/L	19.8	200	GB/T5750.6-2006-22.1
总α放射性	Bq/L	0.154		GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.045		GB/T5750.13-2006-2.1
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308025

许昌瑞科
水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司
检验专用章

检 测 报 告

样品名称　延中小区管网（末梢）水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　23DM41100001

委托日期　2023-08-23

样品类别　生活饮用水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　敏

签　发　张　凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308025

样品名称：延中小区管网（末梢）水	委托单位： 许昌市供排水监管中心
样品编号：23DM41100001	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期： 2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期： 2023.08.23～2023.08.29
采样地点：物业办公室	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.23	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.87	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.028	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0034	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.53	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	2.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.27	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.10	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.085	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.06	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.2	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.3	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	190	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	125.5	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.39	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.074	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.074	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
游离氯	mg/L	0.31	0.05-2.0	GB/T5750.11-2006-1.1
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308026

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

许昌瑞科水质检测有限公司 检验专用章

样品名称　金牛文化创意园管网水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　23DW41100001

委托日期　2023-08-23

样品类别　生活饮用水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　敏

签　发　李炎凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308026

样品名称：金牛文化创意园管网水	委托单位：许昌市供排水监管中心
样品编号：23DW41100001	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期：2023.08.23～2023.08.29
采样地点：门卫	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.23	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.86	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.032	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0040	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.60	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	2.8	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.48	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.05	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.087	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.2	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.4	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	156	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	125.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.59	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.030	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.089	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
游离氯	mg/L	0.25	0.05-2.0	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308027

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

许昌瑞科水质检测有限公司
检验专用章

样品名称　澜菲溪岸管网（末梢）水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823005

委托日期　2023-08-23

样品类别　生活饮用水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　聆

签　发　李峰凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308027

样品名称：澜菲溪岸管网（末梢）水	委托单位： 许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823005	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期： 2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期： 2023.08.23～2023.08.29
采样地点：8号楼1单元102阳台	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.27	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.98	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.026	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0023	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.48	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	2.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.34	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.99	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.066	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.06	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.0	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	168	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	133.5	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.29	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.029	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.062	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
游离氯	mg/L	0.13	0.05-2.0	GB/T5750.11-2006-1.1
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308028

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

许昌瑞科水质检测有限公司
检验专用章

样品名称　时代皇庭二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　23DE41100001

委托日期　2023-08-23

样品类别　二次供水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　敏

签　发　朱晓凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308028

样品名称：时代皇庭二次供水	委托单位： 许昌市供排水监管中心
样品编号：23DE41100001	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期： 2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期： 2023.08.23～2023.08.29
采样地点：加压泵房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.25	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.97	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.023	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0012	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0045	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.47	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.22	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.27	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	<0.008	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.07	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	18.0	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.2	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	210	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	153.9	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	0.72	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.050	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.089	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
游离氯	mg/L	0.55	0.05-2.0	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308029

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

许昌瑞科水质检测有限公司 检测专用章

样品名称　鼎鑫滨河名郡二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823007

委托日期　2023-08-23

样品类别　二次供水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　航

签　发　毕振凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308029

样品名称：鼎鑫滨河名郡二次供水	委托单位： 许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823007	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期： 2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期： 2023.08.23～2023.08.29
采样地点：4号楼4单元1204厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.95	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.13	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.08	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.022	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0032	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.43	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.19	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.07	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.073	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.8	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.6	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	186	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	129.5	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.21	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.043	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.081	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.05	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308030

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

瑞科水质检测有限公司
检验专用章

样品名称　空港新城二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823008

委托日期　2023-08-23

样品类别　二次供水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　航

签　发　李晓凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308030

样品名称：空港新城二次供水	委托单位：许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823008	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期：2023.08.23～2023.08.29
采样地点：2号楼1单元1101厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.29	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.88	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.026	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0033	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.49	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.08	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.091	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.07	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.4	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.7	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	218	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	126.3	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.15	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.042	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.058	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.12	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202308031

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

许昌瑞科水质检测有限公司 检验专用章

样品名称　文会警苑二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2023 年 08 月 29 日

样品编号　W20230823009

委托日期　2023-08-23

样品类别　二次供水

执行标准

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制　表　吴　丹

校　核　张　聪

签　发　朱振凯

检验单位章

许昌瑞科水质检测有限公司

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：W202308031

样品名称：文会警苑二次供水	委托单位：许昌市供排水监管中心
样品编号：W20230823009	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：2023.08.23
样品来源：现场采样	检测日期：2023.08.23～2023.08.29
采样地点：门卫	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.24	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.88	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.026	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0032	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.49	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.21	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭，无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.13	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.089	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.06	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	196	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	126.3	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.26	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨（以N计）	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.037	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.073	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
游离氯	mg/L	0.06	0.05-2.0	GB/T5750.11-2006-1.1
（以下空白）				

声明：

1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。

2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。

3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号